



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove
Odsjek za vodoprivrednu inspekciju

ORGANIZACIJA KOD
Broj 517/77-2001
Podgorica, 15.09. 2021. god.

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 234 421
fax: +382 234 406
www.uip.gov.me

Br: OI1 0305-737/21-6940/3

13. septembar 2021.

OI1 0305-737/21-6939/2

Za: **Organizacija KOD**
UI. Bratstva i jedinstava, Stara Varoš B-T, Podgorica

PREDMET: Obavještenje o postupanju, veza vaše inicijative upućene Upravi za inspekcijske poslove dana 7. 9. 2021. godine, a kojima se traži pokretanje inspekcijskog nadzora odlaganja otpada i ispuštanja otpadnih voda privrednog društva D.O.O. „Šimšić Montmilk“ i privrednog društva D.O.O. „Primato P“.

Uvaženi,

Predmetnom inicijativom ste se obratili Upravi za inspekcijske poslove zahtjevom za pokretanje inspekcijskog nadzora nepravilnog odlaganja otpada i ispuštanja otpadnih voda u prirodni recepijent rijeku Zetu od gore pomenutih pravnih lica uz prosleđivanje fotodokumentacije na kojoj je zabilježeno ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda, a kako se navodi u inicijativi suprotno Zakonu o vodama i važećim propisima Crne Gore.

Inicijativa je dostavljena ovoj inspekciji (inspektoru) dana 10. 9. 2021. godine.

S tim u vezi, a shodno traženom u inicijativi, obavještavam Vas da je nenajavljena inspekcijska kontrola pravnog lica D.O.O. „Šimšić Montmilk“ vršena istog dana 10. 9. 2021. godine, i u postupku terenske kontrole zatiče se:

- da na lokaciji ispusta, tj. poslednjeg revizionog okna ispusta zapaža se određena količina voda koja se ispušta izgrađenim sistemom i iste završavaju u prirodni recepijent;
- vode koje se ispuštaju nisu imale vidljivih nečistoća, bile su prozirne;
- na lokaciji zemljišta visokog dijela desne obale rijeke Zete, neposredno pored mjesta ispusta, a uz samu ivicu obale, zatiče se odložen otpad (pepeo) koji je očito zapaljen i iz koga se jasno uočavao blagi dim.

Nadalje, po izjašnjenju subjekta kontrole, isti se ne mogu izjasniti na zabilježeno od dana 8. 8. 2021. godine, sa tim da isti ne poriču da ukoliko se pojave otpadne vode bjeličaste boje radi se isključivo o mliječnoj masnoći koja nastaje kao rezultat ispiranja proizvodnih sudova nakon pakovanja gotovih proizvoda a prije pokretanja a CIP pranja. Pranje proizvodnih tehnoloških linija u mljekari odvija se kroz takozvano CIP pranje (Cleaning in Place), tj. putem zatvorenog sistema pranja, a da se zamjena (pranje zatvorenog sistema) vrši po ocjeni stručnih lica i da se tom prilikom kisjelo i bazno sredstvo istaču u sudove i odvoze firmi „Hemosan“ iz Bara, koja je ovlaštenje za dalje upravljanje navedenim materijama.

U vezi gore utvrđenog i citiranog, postupajući vodoprivredni inspektor Uprave za inspekcijske poslove je rješenjem naložio subjektu nadzora pravnom licu D.O.O. „Šimšić Montmilk“ a u čijem je vlasništvu mljekara „Lazine“ da:

1. Da u roku od **ODMAH** preduzima sve tehničke mjere i iznađe način da spriječi pogoršanje utvrđenog režima voda rijeke Zete;

2. Da u roku od **ODMAH** obustavi dalje deponovanje otpada na samoj ivici visoke obale rijeke Zete odakle nepravilno deponovan otpad može dospjeti u površinske ili podzemne vode ili dovesti do pogoršanja kvaliteta voda i da u roku od **7 dana** izvrši čišćenje istog sa obale rijeke Zete;
3. Da u roku od **10 dana** izvrši fizičko-hemijsku analizu kvaliteta koje se ipuštaju u recepijet, a na mjestu njihovog ispuštanja u prirodni recepijet i da rezultate analize bez odlaganja dostavi postupajućem inspektor na uvid.

Nakon dostavljanja rezultata naložene analize (od strane akreditovane institucije) ukoliko bude potrebno preduzeće se dalje upravne mjere i radnje.

Takođe, upoznajemo vas da je od strane ovog organa, dana 6. 11. 2019. godine, donijeto rješenje kojim je pravnom licu D.O.O. „Šimšić Montmilk“ Naloženo da iznađe način i izvrši rješavanje ispuštanja otpadnih voda, odnosno da prije ispuštanja u prirodni recepijent obezbijedi prečišćavanje otpadnih voda do nivoa koji odgovara propisima o efluentima (emisiji) i da u istom roku postavi uređaj za mjerenje količina otpadnih voda koje se ispuštaju u prirodni recepijent.

S obzirom da rješenje nije izvršeno u roku za dobrovoljno izvršenje rješenja, a da je priroda pravnog posla takva da se rješenje ne može izvršiti preko drugih lica, ovaj organ je pokrenuo proceduru administrativnog izvršenja rješenja novčanim kažnjavanjem sve do ne izvršenja naložene mjere. U toku je novi rok za izvršenje u postupku administrativnog izvršenja rješenja novčanim kažnjavanjem (do 31. 12. 2021. godine). Nakon isteka roka ovaj organ će izvršiti kontrolni nadzor i u skladu sa utvrđenim preduzeti dalje upravne mjere i radnje.

U vezi inicijative, kojom je zahtijevana inspekcijska kontrola pravnog lica D.O.O. „Primato P“ i ispuštanja otpadnih voda u prirodni recepijent, obavještavamo vas, da je dana 12. 8. 2021. godine, vršena terenska inspekcijska kontrola pogona prerade i klanice Primato u mjestu Grbe bb, Spuž.

U postupku kontrole je utvrđeno da izgrađeni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda nije bio funkciji, tj. došlo je do otkazivanja glavne pumpe koja potiskuje vodu na separator. A uvidom u izvještaj o fizičko-hemijskom ispitivanju kvaliteta otpadnih voda br. 928/01/1, od 10. 8. 2021. godine, koji je uradio CETI, datum uzorkovanja 29. 7. 2021. godine, vrsta uzorka – Otpadna voda iz klanice i fabrike za preradu mesa – Grbe bb, Spuž, konstatuje se da uzorak otpadne vode koja se ispušta u rijeku Zetu na lokaciji „Klanice i prerade Primato P“ – Grbe bb, Spuž, br. protokala CETI 928/01 NE ODGOVARA uslovima koji su propisani Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda.... zbog povećanog sadržaja ukupnih suspendovanih i taložnih materija.

Nakon utvrđenog, subjektu kontrole je od strane vodoprivredne inspekcije rješenjem naloženo da u roku od ODMAH preduzima sve moguće dostupne tehničke mjere kako bi se izgrađeni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda održao u funkcionalnom-ispravnom stanju, a nakon preduzimanja mjera vršenje ponovne fizičko-hemijske analize kvaliteta otpadnih voda koje se ispuštaju. Zbog neodržavanja izgrađenih uređaja u funkcionalnom-ispravnom stanju izdati su prekršajni nalozi na pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu.

Dana 7. 9. 2021. godine, pravno lice D.O.O. „Primato P“ je obavijestio ovaj organ da je uređaj za prečišćavanje otpadnih voda osposobljen, tj. da je izvršena zamjena glavne pumpe i čišćenje taložnika. Zahtjev za analizu je upućen i nakon što rezultati analize budu gotovi isti će se dostaviti postupajućem inspektor na uvid.

S poštovanjem,

Miloš Vujačić, vodoprivredni inspektor I



Dostavljeno:

- Naslovu;
- Glavnom inspektoru za vode;
- Spise predmeta;
- a/a.